

GMINA WIDAWA
ul. 12.04.1945 Kąkoluski 10
88-170 Widawa
tel. 10 431 672 10 34
NIP 831-15-69-311 REG. 730934571

Widawa dn. 29.04.2014r.

**Do
Wszystkich Wykonawców**

RIK.271.3.5.2014.SW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej – odwodnienie dróg osiedlowych w miejscowości Chociw Etap I”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści SIWZ Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie wytrzymałości SN rur HOBAS zaproponowanych do wykonania kanalizacji deszczowej, gdyż ta wytrzymałość została podana przy rurach PCV Ø 200 i wynosi SN 8kN/m.

Odpowiedź:

Wytrzymałość rur wynosi SN8kN/m.

Pytanie nr 2

Czy można zastąpić rury HOBAS, rurami wykonanymi z innego materiału o tej samej wytrzymałości.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w rozdziale II pkt. 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia i materiały, wymienione w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót, poprzez wskazanie nazwy handlowej, bądź producenta zostaną zastąpione urządzeniami i materiałami równoważnymi

Z upoważnienia Wójta
Kierownik Referatu Inwestycji,
Środowiska i Spraw Komunalnych
Dorota Kaczmarek