

GMINA WIDAWA
ul. Rynek Kościuszki 10
98-170 Widawa
tel.(0 43) 672 10 34
NIP 831-15-09-711 REG. 730934571

Widawa dn. 17.06.2014r.

**Do
Wszystkich Wykonawców**

RIK.271.5.2.2014.SW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej – odwodnienie dróg osiedlowych w miejscowości Chociw Etap I”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści SIWZ Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający uzna jako rozwiązanie równoważne dla rur GRP zastosowanie systemu kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych o wytrzymałości potwierdzonej obliczeniami wytrzymałościowymi. Rury produkowane są zgodnie z normą PN-EN295 oraz posiadają parametry poza normowe uwzględnione w aprobacie IBDiM, dopuszczającej rury między innymi do zastosowania w ciągach komunikacyjnych? (aprobata w załączniku). Dopelnienie sytemu będą stanowić studnie betonowe z monolitycznymi dennicami typu „PERFECT”.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w rozdziale II pkt. 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia i materiały, wymienione w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót, poprzez wskazanie nazwy handlowej, bądź producenta zostaną zastąpione urządzeniami i materiałami równoważnymi

WÓJT

mgr inż. Jerzy Sylwester Woźniak