

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Widawie
ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa
tel. 019 672 10 53, fax 019 672 10 34
NIP 811-022-889 REGON 141012290

GMINA WIDAWA
ul. Rynek Kościuszki 10
98 – 170 Widawa

Znak: GZUK 424.02.2017

Data: 02.01.2017 r.

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DLA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI RACZYŃÓW**

1. Należy zaprojektować sieć wodociągową z rur PCV 1,0 MPa – średnicę dobrać na podstawie obliczeń hydraulicznych.
2. Miejsce włączenia projektowanej sieci do istniejącego wodociągu: działka Nr 85 wodociąg Ø 110 w miejscowości Sarnów.
3. Połączenie projektowanej sieci z istniejącą wykonać poprzez zasuwę Ø 110.
4. Na końcowych odcinkach projektowanej sieci zaprojektować hydranty PPOŻ.

Uwaga:

1. Uzgodnić i uzyskać akceptację właściciela drogi na zajęcie pasa drogowego, a także na umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi, jeżeli jest wymagane.
2. W przypadku uszkodzenia nawierzchni drogi wnioskujący ponosi całkowite koszty związane z doprowadzeniem stanu drogi do takiego, jak przed rozpoczęciem inwestycji.
3. Po zakończeniu prac montażowych przed ich zasypaniem dokonać inwentaryzacji geodezyjnej.

p.o. Kierownika
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Widawie

Magdalena Orszak