



GMINA WIDAWA
ul. Rynek Kościuszki 10
98-170 Widawa
tel. (0 43) 672 10 34
NIP 831-15-69-344 REG. 730934571

Widawa dnia, 8 stycznia 2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Wykonawców, modyfikacja SIWZ”.

1. Pytania wpłynęły do siedziby Zamawiającego w dniu 3 stycznia 2018 r.

Pytanie Nr 1

Treść zapytania:

Proszę o udostępnienie/określenie warunków odtworzenia nawierzchni w obrębie zadania I – miejsce włączenia do istniejącej studni (rodzaj odtworzenia, szerokość, grubość warstw, kategoria ruchu).

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca będzie zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego pasa drogowego tzn. do odtworzenia nawierzchni drogi przy użyciu materiałów i ich miąższości istniejących w dniu przekazania placu budowy. Szerokość odtworzeń w zakresie w jakim zostanie uszkodzona i jest niezbędna do wbudowania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia. Drodze nie nadano kategorii ruchu ze względu na brak nawierzchni bitumicznej.

Pytanie Nr 2

Treść zapytania:

Do kogo należą działki w których prowadzona jest inwestycja zadania I?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż inwestycja opisana w zadaniu I będzie realizowana na działce nr ewid. 428 – obręb Widawa dla której właścicielem jest Gmina Widawa, a zarządcą Wójt Gminy Widawa.

Pytanie Nr 3

Treść zapytania:

Proszę o udostępnienie/określenie warunków odtworzenia nawierzchni w obrębie zadania II (rodzaj odtworzenia, szerokość, grubość warstw, kategoria ruchu).

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca będzie zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego pasa drogowego tzn. do odtworzenia nawierzchni drogi przy użyciu materiałów i ich miąższości istniejących w dniu przekazania placu budowy. Szerokość odtworzeń drogi w zakresie w jakim zostanie uszkodzona i jest niezbędna do wbudowania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia Drodze nie nadano kategorii ruchu ze względu na brak nawierzchni utwardzonej bitumicznej.

Pytanie Nr 4

Treść zapytania:

Do kogo należą działki w których prowadzona jest inwestycja zadania II?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż jest właścicielem drogi (oznaczonej nr ewid. 85 - obręb Sarnów), zarządcą drogi jest Wójt Gminy Widawa, zarządcą dróg będących własnością skarbu państwa oznaczonych nr ewid. 254, 120 obręb Sarnów, jest Wójt Gminy Widawa dotyczy część II zamówienia

Pytanie Nr 5**Treść zapytania:**

Proszę o udostępnienie/określenie warunków odtworzenia nawierzchni w obrębie zadania III (rodzaj odtworzenia, szerokość, grubość warstw, kategoria ruchu).

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca będzie zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego pasa drogowego tzn. do odtworzenia nawierzchni drogi przy użyciu materiałów i ich miąższości istniejących w dniu przekazania placu budowy. Szerokość odtworzeń drogi w zakresie w jakim zostanie uszkodzona i jest niezbędna do wbudowania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia.

Zamawiający nie jest w stanie ustalić kategorii ruchu dla drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej. Zgodnie z działem 4, rozdziałem 4.4. pkt 2) lit b) SIWZ do obowiązków wykonawcy będzie sporządzenie projektów odtworzenia nawierzchni drogi zgodnymi z warunkami wydanymi przez zarządców drogi.

Pytanie Nr 6**Treść zapytania:**

Do kogo należą działki w których prowadzona jest inwestycja zadania III?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż właścicielem drogi (oznaczonej nr ewid. 95 – obręb Kocina), będącej w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku jest Powiat Łaski, właścicielem drogi (oznaczonej nr ewid. 36 – obręb Kocina), będącej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich jest Województwo Łódzkie - dotyczy zadania III.

Pytanie Nr 7**Treść zapytania:**

Kto ponosi koszty umieszczenia urządzeń w obrębach pasa drogowego w roku 2018 – Inwestor czy Wykonawca?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż będzie ponosił koszty umieszczenia urządzeń w granicach pasa drogowego za rok 2018.

Pytanie Nr 8**Treść zapytania:**

Czy tereny, na których jest planowana inwestycja posiadają systemy melioracji podziemnej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż informacja o systemach melioracji wodnej zawarta jest na stronie internetowej www.geopotral.lodzkie.pl w zakładce melioracje.

Pytanie Nr 9**Treść zapytania:**

Czy na terenie projektowanej inwestycji występują obszary podlegające ochronie archeologicznej bądź badaniom archeologicznym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż teren planowanej inwestycji, którego przedmiotem jest:

- a) zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Widawa – część I zamówienia znajduje się w całości w strefie ochrony i obserwacji archeologicznej. zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Widawa zatwierdzony został Uchwałą Nr XXVI/169/09 Rady Gminy Widawa z dnia 10 marca 2009 r., zmienioną uchwałą Rady Gminy Widawa nr XXXVII/232/17 z dnia 6 marca

2017 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 27 marca 2017 r. pod poz. 1507,

- b) zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Raczynów – część II zamówienia znajduje się w całości w strefie obserwacji archeologicznej zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widawa”, uchwalonym Uchwałą Nr XXI/126/05 Rady Gminy w Widawie z dnia 29 marca 2005 roku.
- c) zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kocina – część III zamówienia znajduje się w części w strefie obserwacji archeologicznej zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widawa”, uchwalonym Uchwałą Nr XXI/126/05 Rady Gminy w Widawie z dnia 29 marca 2005 roku.

Pytanie Nr 10

Treść zapytania:

Czy na danym obszarze inwestycji istnieją obszary podlegające szczególnej ochronie przyrody?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż teren planowanej inwestycji, którego przedmiotem jest:

- a) zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Widawa – część I zamówienia oraz zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kocina – część III znajduje się w całości na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki
- b) zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Raczynów – część II zamówienia nie znajduje się na obszarach podlegające szczególnej ochronie przyrody ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016, poz. 2134)

Pytanie Nr 11

Treść zapytania:

Kto jest właścicielem/zarządcą dróg, w których planowane są inwestycje dla zadania I, II, III?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż

- a) jest właścicielem i zarządcą drogi (oznaczonej nr ewid. 428 – obręb Widawa) w której jest planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Widawa – część I zamówienia,
- b) jest właścicielem i zarządcą drogi (oznaczonej nr ewid. 85 - obręb Sarnów) oraz zarządcą dróg będących własnością skarbu państwa oznaczonych nr ewid. 254, 120 obręb Sarnów, w których planowana jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Raczynów – część II zamówienia,
- c) właścicielem drogi (oznaczonej nr ewid. 95 – obręb Kocina), będącej w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku jest Powiat Łaski, właścicielem drogi (oznaczonej nr ewid. 36 – obręb Kocina), będącej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich jest Województwo Łódzkie - dotyczy zadania III.

Pytanie Nr 12

Treść zapytania:

Proszę o określenie, czy z racji inwestycji prowadzonej przez Gminę będą naliczane opłaty za zajęcie pasa drogowego na terenach należących do Inwestora.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż będą naliczane opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z uchwałą Nr XX183/13 Rady Gminy Widawa z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego i zarządzeniem Nr 3/2007 Wójta Gminy Widawa z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego dróg administrowanych przez Gminę Widawa a nie zaliczonych do kategorii dróg gminnych.

Pytanie Nr 13**Treść zapytania:**

Proszę o podanie stawek dotyczących zajęcia terenu dla zadania I, II, III.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż stawki za zajęcie pasów gród dla zadania I, II określone są w uchwale nr XX183/13 Rady Gminy Widawa z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego – www.bip.widawa.pl. Stawki za zajęcie pasów dróg dla zadania III określa uchwała Nr XXIV/154/05 Rady Powiatu w Łasku z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i ruchu drogowego oraz uchwała Nr XXIX/574/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30.10.2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie Nr 14**Treść zapytania:**

Czy dla lokalizacji przebiegu sieci podlegających przetargowi istnieją miejscowe plany zagospodarowania terenu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż teren planowanej inwestycji, którego przedmiotem jest:

- a) zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Widawa – część I zamówienia jest objęta w całości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Widawa zatwierdzony został Uchwałą Nr XXVI/169/09 Rady Gminy Widawa z dnia 10 marca 2009 r., zmienioną uchwałą Rady Gminy Widawa nr XXXVII/232/17 z dnia 6 marca 2017 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 27 marca 2017 r. pod poz. 1507, i stanowi tereny dróg lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolem 1 KDL.
- b) zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Raczynów – część II zamówienia oraz zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kocina – część III zamówienia nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pytanie Nr 15**Treść zapytania:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie sieci wodociągowej z rur HDPE?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z SIWZ, dział 4, rozdział 4.10 „podane w PFU nazwy /znaki towarowe /marki mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania przez

Wykonawcę urządzeń i materiałów równoważnych, o parametrach nie gorszych od opisanych w PFU. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie, na podstawie art. 30 ust. 5 Ustawy P z p, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.”

Pytanie Nr 16

Treść zapytania:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie Zadania I z rur innych niż PVC?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z SIWZ, dział 4, rozdział 4.10 „podane w PFU nazwy /znaki towarowe /marki mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania przez Wykonawcę urządzeń i materiałów równoważnych, o parametrach nie gorszych od opisanych w PFU. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie, na podstawie art. 30 ust. 5 Ustawy P z p, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”.

Pytanie Nr 17

Treść zapytania:

Czy dla każdego zadania tj. zdanie I, II, III wymagane jest uzyskanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami SIWZ, dział 4, rozdział 4.4, ust. 1, lit. d SIWZ 1. „1. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca na własny koszt:

.....d) uzyska decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o ile będzie to konieczne” – nie dotyczy część I zamówienia gdyż jest objęta w całości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Widawa.

Pytanie Nr 18

Treść zapytania:

Prosimy Zamawiającego o określenie ilości przyłączy wodociągowych w sztukach dla zadania II i III.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż przyłącza wodociągowe należy zaprojektować i wykonać do każdej nieruchomości zabudowanej w granicach pasa drogowego, długość przyłączy dla poszczególnych zadań została określona w dziale 4, rozdziale 4.2. SIWZ– nie dotyczy odcinka budowy wodociągu na działce nr 95 obręb Kocina.

Pytanie Nr 19

Treść zapytania:

Proszę o potwierdzenie, iż w przypadku odkryć stanowisk archeologicznych pokrycie kosztów nadzoru i badań archeologicznych leżą po stronie Inwestora.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku odkryć stanowisk archeologicznych pokrycie kosztów nadzoru i badań archeologicznych leżą po stronie Zamawiającego.

Pytanie Nr 20

Treść zapytania:

Proszę Inwestora o potwierdzenie, że rysunek nr 1 dołączony do PFU wodociąg, dotyczący miejscowości Ruda, Chrzastawa, Goryń nie jest przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż rysunek nr 1 dołączony do PFU wodociąg, dotyczący miejscowości Ruda, Chrzastawa, Goryń nie dotyczy przedmiotowego postępowania i nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie Nr 21

Treść zapytania:

Proszę Zamawiającego o określenie zakresu budowy/przebudowy dla zadania III, ponieważ w obszarze przewidywanym do budowy nowego odcinka wodociągu (od strony miejscowości Kąty) jest już wykonany wodociąg (widoczne hydranty podczas wizji lokalnej).

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zakres budowy/przebudowy dla zadania III należy wykonać zgodnie z PFU stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ, włączenie wodociągu do istniejącej sieci zostało określone zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci, na etapie projektowania należy zastosować rozwiązania uwzględniające istniejącą sieć bez przebudowy przyłączy.

2. Modyfikacja SIWZ


Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez **zmianę zapisu** dział 4. Przedmiot zamówienia, rozdział 4.2. Opis części zamówienia B. Część 2 zamówienia: pkt 4 „Sieć wodociągowa ma być wykonana z rur i kształtek PVC-U PN 10 DN110 (1792 mb) oraz DN90 (348 mb) z podejściami z żeliwa sferoidalnego pod docelowy montaż hydrantów przeciwpożarowych.”
na zapis o następującej treści: „Sieć wodociągowa ma być wykonana z rur i kształtek PVC-U PN 10 DN110 (2140 mb) z podejściami z żeliwa sferoidalnego pod montaż hydrantów przeciwpożarowych.”

W związku z wprowadzoną zmianą do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przedłużam termin składania ofert.

Oferty należy złożyć do dnia 15.01.2018r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10, 98 - 170 Widawa, pok. Nr 12 (sekretariat).

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.01.2018r. o godz. 10:30 w pokoju nr 8 Urzędu Gminy Widawa.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona

WÓJT

mgr Michał Włodarczyk