

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Widawie
ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa
tel. 43 672 10 53, fax 43 672 10 34
NIP 8311625858 REGON 141012200

GMINA WIDAWA
ul. Rynek Kościuszki 10
98 – 170 Widawa

Znak: GZUK 424.01.2017

Data: 02.01.2017 r.

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DLA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI GORYŃ, CHRZĄSTAWA, RUDA**

1. Należy zaprojektować sieć wodociągową z rur PCV 1,0 MPa – średnicę dobrać na podstawie obliczeń hydraulicznych.
2. Miejsce włączenia projektowanej sieci do istniejącego wodociągu: działka Nr 51/2 wodociąg Ø 160 w miejscowości Goryń.
3. Połączenie projektowanej sieci z istniejącą wykonać poprzez zasuwę Ø 160.
4. Na skrzyżowaniu dróg Goryń, Chrzastawa, Ruda dokonać włączenia poprzez redukcję z Ø 160 na Ø 110 w kierunku wsi Chrzastawa i Ruda.
5. Na końcowych odcinkach projektowanej sieci zaprojektować hydranty PPOŻ.

Uwaga:

1. Uzgodnić i uzyskać akceptację właściciela drogi na zajęcie pasa drogowego a także na umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi, jeżeli jest wymagane.
2. W przypadku uszkodzenia nawierzchni drogi wnioskujący ponosi całkowite koszty związane z doprowadzeniem stanu drogi do takiego, jak przed rozpoczęciem inwestycji.
3. Po zakończeniu prac montażowych przed ich zasypaniem dokonać inwentaryzacji geodezyjnej.

p.o. kierownika
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Widawie

Magdalena Ciczak