

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Widawie
ul. Rynek Kościuszki 10 98-170 Widawa
tel. 43 672 10 33 fax 43 672 10 34
NIP 831 121 061 REGON 141012290

GMINA WIDAWA
ul. Rynek Kościuszki 10
98 – 170 Widawa

Znak: GZUK 425.01.2017

Data: 02.01.2017 r.

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DLA BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOŚCI WIDAWA**

1. Należy zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej z rur SN 8 Ø 200.
2. Miejsce włączenie do sieci kanalizacyjnej dokonać poprzez istniejącą studzienkę kanalizacyjną zlokalizowaną na działce 428.
3. Przyłącza kanalizacji sanitarnej wyprowadzić do granicy działek rurą Ø 150.

Uwaga:

1. Uzgodnić i uzyskać akceptację właściciela drogi na zajęcie pasa drogowego, a także na umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi, jeżeli jest wymagane.
2. W przypadku uszkodzenia nawierzchni drogi wnioskujący ponosi całkowite koszty związane z doprowadzeniem stanu drogi do takiego, jak przed rozpoczęciem inwestycji.
3. Po zakończeniu prac montażowych przed ich zasypaniem dokonać inwentaryzacji geodezyjnej.

p.o. Kierownika
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Widawie
M. Olszak
Magdalena Olszak