

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Widawie
ul. Rynek Kościuski 10, 98-170 Widawa
tel. 43 672 19 53, fax 43 672 10 34
NIP 8311625858 REGON 101012290

GMINA WIDAWA
ul. Rynek Kościuski 10
98 – 170 Widawa

Znak: GZUK 424.03.2017

Data: 02.01.2017 r.

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DLA BUDOWY NOWEGO ODCINKA
W MIEJSCOWOŚCI KOCINA I PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI KOCINA**

1. Należy zaprojektować sieć wodociągową z rur PCV 1,0 MPa – średnicę dobrać na podstawie obliczeń hydraulicznych.
2. Miejsce włączenia budowanego wodociągu dz. nr 95 o średnicy $\varnothing$ 110 (droga powiatowa), oraz budowa wodociągu $\varnothing$ 110 w działce 36.
3. Przebudowa wodociągu od działki nr 98 do działki nr 101 (polegający na wymianie sieci metalowej), od działki nr 95 do działki nr 455, oraz od działki nr 1 do działki nr 5.
4. Na końcowych odcinkach projektowanej sieci zaprojektować hydranty PPOŻ.

Uwaga:

1. Uzgodnić i uzyskać akceptację właściciela drogi na zajęcie pasa drogowego a także na umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi, jeżeli jest wymagane.
2. W przypadku uszkodzenia nawierzchni drogi wnioskujący ponosi całkowite koszty związane z doprowadzeniem stanu drogi do takiego, jak przed rozpoczęciem inwestycji.
3. Po zakończeniu prac montażowych przed ich zasypaniem dokonać inwentaryzacji geodezyjnej.

p.o. Kierownika
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Widawie
Magdalena Olczak
Magdalena Olczak