

Widawa dnia 26 maja 2020 r.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa dróg w miejscowościach Chociw, Restarzew Cmentarny, Gmina Widawa”.

I. Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Wykonawców,

Pytania wpłynęły do siedziby Zamawiającego w dniu 21.05.2020 r.

Pytanie Nr 1

Treść pytania:

W nawiązaniu do przetargu proszę o odpowiedź na poniższe pytanie dotyczące budowy kanalizacji deszczowej dla części I zamówienia „Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Chociw, gm. Widawa”:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur litych SN8 PVC o średnicach 315 i 400 w realizacji tego zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza zastosowanie rur PVC-U SN 8 ze ścianką litą.

Pytanie Nr 2

Treść pytania:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa dróg w miejscowościach Chociw, Restarzew Cmentarny, Gmina Widawa”.

W związku z zamiarem przystąpienia do w/w postępowania proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii dot. Cz. II Zamówienia tj. „Przebudowy drogi w miejscowości Restarzew Cmentarny”.

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilością przepustów pod zjazdami w przedmiarze robót, gdzie łączna długość wynosi 457,00 m (tj. 51 przepustów, a projektem zagospodarowania terenu, z którego wynika, że długość przepustów do ułożenia wynosi 518,00 m (tj. 58 przepustów) oraz analogicznie ilości ścianek czołowych.

Pytanie 2

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilością przepustów pod koroną drogi w przedmiarze robót, gdzie łączna długość wynosi 50,00 m (tj. 6 przepustów), a projektem zagospodarowania terenu, z którego wynika, że długość przepustów do ułożenia pod koroną drogi wynosi 67,00 m (tj. 8 przepustów) oraz analogicznie ilość ścianek czołowych.

Pytanie 3

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem projektu budowlanego, w którym określono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 5 S, a rysunkami w projekcie budowlanym, gdzie dla warstwy ścieralnej podano beton asfaltowy AC 8 S.

Odpowiedź:

Ad.1 Zamawiający wskazuje, iż z przedmiaru i projektu wynika ta sama ilość przepustów pod zjazdami - 457 m.

Ad.2 Zamawiający wskazuje, iż w z przedmiaru i projektu wynika ta sama ilość przepustów pod koroną drogi - 50 m.

Ad.3 Zamawiający informuje, iż należy przyjąć warstwę ścieralną BA AC5S.

Pytanie Nr 3

Treść pytania:

Dotyczy: RIK.271.3.2020.DK Przebudowa dróg w miejscowościach Chociw, Restarzew Cmentarny, Gmina Widawa: Część 2 - Przebudowa drogi w miejscowości Restarzew Cmentarny

Pytanie nr 1:

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Pytanie nr 2:

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa

COVID-19. Ponadto dnia 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż obowiązki stron w związku z zaistnieniem wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 zawarto w SIWZ w par. 16.7, 16.8 oraz w załączniku nr 10 do SIWZ – stanowiącym wzór umowy w § 11.

Pytanie Nr 4

Treść pytania:

w związku z ogłoszonym przetargiem dot. Przebudowa dróg w miejscowościach Chociw, Restarzew Cmentarny, Gmina Widawa, prosimy o udzielenie odpowiedzi:

* czy przy realizacji kanału deszczowego Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie rur PVC-U o wytrzymałości SN8 lub wyższej zamiast rur GRP HOBAS

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza zastosowanie rur PVC-U SN 8 ze ścianką litą.

II. W związku z wyżej udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

1. w par. 11 SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: w brzmieniu:

„Oferty należy składać do **dnia 2 czerwca 2020 r., do godz. 10.00**”

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w **dnia 2 czerwca 2020 r., o godz. 11.30**

2. zgodnie z par. 10.10 SIWZ Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisaną w następujący sposób:

„NIE OTWIERAĆ przed dniem 2 czerwca 2020 roku, godz. 11.30

**Znak sprawy: RIK.271.3.2020.DK Oferta na zadanie pn. „PRZEBUDOWA
DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH CHOCIW, RESTARZEW CMENTARNY, GMINA
WIDAWA” oferta na Część nr ...”**

Powyższe odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ są wiążące i stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

W O J T
mgr Michał Włodarczyk

