

GMINA WIDAWA
ul. Rynek Kościuszki 10
98-170 Widawa
tel.(0 43) 672 10 34
NIP 831-15-69-344 REG. 730934571

Widawa dnia, 23 lipca 2020 r.

RIK.271.4.2020.DK

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Chociw, gm. Widawa”

I. Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Wykonawców,

Pytanie wpłynęło do siedziby Zamawiającego w dniu 22.07.2020 r.

Pytanie Nr 1

Treść pytania:

W nawiązaniu do przetargu proszę o odpowiedź na poniższe pytanie dotyczące budowy kanalizacji deszczowej dla zamówienia „Przebudowy drogi osiedlowej w miejscowości Chociw, Gmina Widawa”:

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur litych SN8 PVC o średnicach 315 w realizacji tego zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza zastosowanie rur PVC-U SN 8 ze ścianką litą.

II. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający przedłuża termin składania ofert i dokonuje modyfikacji treści SIWZ:


1. w par. 11 SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
w brzmieniu:

„Oferty należy składać do dnia 31 lipca 2020 r., do godz. 10.00”

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 31 lipca 2020 r., o godz. 11.30

2. zgodnie z pkt. 10.10 SIWZ Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisaną w następujący sposób:

**„NIE OTWIERAĆ przed dniem 31 lipca 2020 roku, godz. 11.30
Znak sprawy: RIK.271.4.2020.DK Oferta na zadanie pn. „PRZEBUDOWA
DROGI OSIEDLOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHOCIW, GMINA
WIDAWA”**

WÓJT

mgr Michał Włodarczyk