

Zamawiający:

MK.1.2021

(nr ref. postępowania)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na: „**Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Chociwiu**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie szkieletu zabudowy z profili ze stali nierdzewnej w technologii spawania wraz z poszyciem odpornym na korozję wykonanym z kompozytu i aluminium?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie szkieletu zabudowy z profili ze stali nierdzewnej w technologii spawania wraz z poszyciem odpornym na korozję wykonanym z kompozytu i aluminium. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż wymagana zabudowa pożarnicza została szczegółowo opisana w pkt 4, zał. Nr 1 SWZ, w tym ppkt 4.2 dotyczący wykonania zabudowy samonośnej.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie ramy pośredniej z profili ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie ramy pośredniej z profili ze stali nierdzewnej, zgodnie z pkt 4, zał. Nr 1 SWZ, ppkt 4.1, wyposażonej w zintegrowane mocowanie autopompy.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuści zbiornik wody o pojemności 3000 l +/- 2%

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pojemności zbiornika wody. Zgodnie z pkt 5, zał. Nr 1 SWZ, ppkt 5.2. Zbiornik wody powinien być pojemności min. 3500 l (+/- 1%)

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 04.10.2021 r., godz. 10:00, termin otwarcia ofert to 04.10.2021 r., godz. 12:00.

Ponadto Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

PREZES
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Chociwlu

Marcin Keziel

.....