



P2 Pion instalacyjny

UWAGA:
Podejścia pod grzejniki wykonać jako boczne przewodem PP DN 16x2,7.
Na grzejnikach stosować głowice termostaticzne i zawór odcinający

INWESTOR:	Gmina Widawa, 98-170 Widawa, Rynek Kosciuszki 10		
TEMAT INWESTYCJI:	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Brzyków		SKALA: 1:100
TRZEŚĆ RYSUNKU:	CENTRALNE OGRZEWANIE RZUT PARTERU		NR RYSUNKU: 3
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEN:	DATA:
PROJEKTOWAŁ:	A. Goleniewski	LOD/2339/PWBS/14	01.2023
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/POOS/07	01.2023